

## Is jouw bouwplaats wel begaanbaar? Of is er sprake van wateroverlast?

Dat controleer je met deze checklist. Je kunt er geen rechten aan ontlennen. Maar je kunt wel op basis van deze lijst een gesprek aangaan met je werkgever en je uitvoerder.

<b>Uitglijden en slippen</b>		<b>Aantal punten</b>
1. Staan er plassen op de looproute	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Weinig of geen	0
2. Ligt er op de looproute gladde klei, sneeuw of ijs	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Weinig of geen	0
3. Ligt er een laag zand op de looproute	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Weinig of geen	0
<b>Stevigheid van de grond</b>		
4. Hoever zak je bij het lopen weg in de grond	Meer dan 3 cm	2
	2 tot 3 cm	1
	Minder dan 2 cm	0
5. Worden je voeten in de nattigheid vastgezogen	Zwaar	2
	Behoorlijk	1
	Nauwelijks	0
<b>Kluiten aan je schoenen</b>		
6. Hoeveel kluit blijft er bij het lopen aan je schoenen plakken	Meer dan 3 cm	2
	1 tot 3 cm	1
	Minder dan 1 cm	0
<b>Verdere kenmerken van het terrein</b>		
7. Hoe diep zijn de kuilen en sporen op de looproute	Meer dan 8 cm	2
	4 tot 8 cm	1
	Minder dan 4 cm	0
8. Gaat de looproute steil omhoog of omlaag	Zeer steil (meer dan 30 °C)	2
	Behoorlijk steil (11 tot 30°C)	1
	Redelijk vlak (minder dan 10°C)	0
<b>Breedte van de looproute</b>		
9. Hoe breed is de looproute	Smaller dan 50 cm	2
	50 tot 79 cm	1
	Breder dan 80 cm	0
<b>Troep in de weg</b>		
10. Ligt er allerlei troep in de weg zoals pallets en pijpen of zijn er lastige op- en afstapjes	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Nauwelijks	0

<b>Tel de punten op</b>	
4 punten of minder	Je bouwplaats ziet er goed uit
5, 6 of 7 punten	Vraag om maatregelen
7 punten of meer	Dringend ingrijpen nodig